



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Грозненского района**

ул. А. Шерипова, д.16, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

Директору МБОУ «СОШ
с. Лаха-Варанды Грозненского
муниципального района»

Ахмадовой Т.Х.

Масебу А.З

25.01.2019 № 35-11-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о газоснабжении

Прокуратурой района в январе 2019 г. в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» проведена проверка исполнения законодательства о газоснабжении в деятельности МБОУ «СОШ с. Лаха-Варанды Грозненского муниципального района» (далее - Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе, и в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.

Согласно п 6.5.7 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

АБ № 040499

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного или сжиженного газа из газового оборудования. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, отнесен к основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.

В силу частей 6,7 ст. 28 указанного закона, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Организация несет ответственность в установленном федеральным законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, проверкой установлено, что в помещении Учреждения где находится газовое оборудование не установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающий при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

Одним из негативных последствий выявленных нарушений состоит в том, что во время функционирования газоиспользующего оборудования, при слабой вентиляции и дымоудалении, воздух в помещении насыщается оксидом углерода и метаном, что может стать причиной отравления и угрозой возникновения взрывоопасной концентрации газа, а также препятствует надлежащему исполнению ответственными должностными лицами своих обязанностей по созданию безопасных условий во время пребывания детей в образовательных организациях и может повлечь нарушение их прав и охраняемых законом интересов.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей заместителем директора по АХЧ Ибрагимовым М.А. и другими ответственными должностными лицами при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства о газоснабжении, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками Учреждения требований законодательства о газоснабжении.

3. Принять необходимые меры, направленные на заключение договора по установке сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

4. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХЧ Ибрагимова М.А. и других должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

И.З. Гайрбеков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЛАХА-ВАРАНДЫ
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

366029, Чеченская Республика, с. Лаха-Варанды, ул. З. Умаровой 5 тел.: 8(938) 018-00-83

31.01.2019 г. № _____
На №35-21-2019 от 21.01.2019 г.

Прокурору
Грозненского района
ст. советнику юстиции
Тагаеву А.У.

Довожу до Вашего сведения что Представление прокуратуры Грозненского района Чеченской Республики от 21.01.2019 №35-21-2019 об устранении нарушений законодательства о газоснабжении в МБОУ СОШ с. Лаха-Варанды рассмотрено с участием коллектива работников школы и представителя прокуратуры района Симбагаева М.Р.

При этом сообщаю, что нами после вмешательства надзорного органа реализован комплекс мер направленный на неукоснительное соблюдение законодательства о газоснабжении, заключен договор на установку сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода.

По результатам рассмотрения проведена служебная проверка и установлено ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем директора по АХЧ Ибрагимовым М.А. который привлечен к ответственности в виде замечания.

Директор

Ахмадова Т.Х.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ЛАХА-ВАРАНДЫ
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

366029, Чеченская Республика, с. Лаха-Варанды, ул. З. Умаровой 5 тел.: 8(938) 018-00-83

31.01.2019 г.

ПРИКАЗ

№ ____

На основании служебной проверки проведенной в целях исполнения требований представления прокуратуры Грозненского района от 21.01.2019 №35-21-2019 об устранении нарушений законодательства о газоснабжении в МБОУ СОШ с. Лаха-Варанды:

Приказываю:

1. Объявить замечание заместителю директора по АХЧ Ибрагимову М.А.
2. В кратчайший срок устранить выявленные прокуратурой нарушения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ахмадова Т.Х.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ЛАХА-ВАРАНДЫ
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

366029, Чеченская Республика, с. Лаха-Варанды, ул. З. Умаровой 5 тел.: 8(938) 018-00-83

28.01.2019 г.

Прокурору
Грозненского района
ст. советнику юстиции
Тагаеву А.У.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с рассмотрением внесенного представления прокуратурой Грозненского от 25.01.2019 №35-21-2019 об устранении нарушений законодательства о газоснабжении, в МБОУ СОШ с. Лаха-Варанды, которое намечено на 30.01.2019 года, прошу Вас прислать работника прокуратуры района для участия в заседании.

Директор

Ахмадова Т.Х.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЛАХА-ВАРАНДЫ
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

366029, Чеченская Республика, с. Лаха-Варанды, ул. З. Умаровой 5 тел.: 8(938) 018-00-83

24.01.2019 г. № _____

Прокурору
Грозненского района
ст. советнику юстиции
Тагаеву А.У.

Сообщаю, что предостережение прокуратуры Грозненского района Чеченской Республики от 23.01.2019 в СОШ с. Лаха-Варанды рассмотрено при участии производственного коллектива Учреждения и представителя прокуратуры района в лице Закриева С.С.

При этом руководством СОШ после вмешательства прокуратуры района реализован комплекс мер направленный на неукоснительное соблюдение законодательства, которые могут повлечь за собой получение травм и ущерба здоровью учащихся, педагогических работников и посетителей Учреждения.

В случае невыполнения требований законодательства указанных в предостережении, ответственность свою признаю.

Директор

Ахмадова Т.Х.